

北海道地震 災害バルク調査

2018/10/2

NO	設置先	設置年	住 所	バルク	設備	状況確認
1	アパート	24	函館市	300Kg	鋳物コンロ	停電以外の被災もなかったため、近隣の方たちがアパートの敷地集まることはなかった。燃料に関しては問題なし。
2	ガス事業者	24	帯広市	1000Kg	固定発電機	燃料に関しては問題なし。事務所を一般開放して近隣住民の携帯電話の充電に活用し喜ばれた。
3	ガス事業者	24	札幌市	1000Kg	携帯発電機	7日朝には通電したため、6日だけの対応であったが、事務所を一般開放して携帯電話の充電に活用した。
4	ガス事業者	24	札幌市 豊平区	300Kg	携帯発電機 二重コンロ ストーブ	事務所は一般開放していたが、当日夕方通電したので一般の方が来ることはなかった。燃料は問題なし。
5	ガス事業者	24	千歳市	500Kg	携帯発電機	2日間の停電中テントを張り約20口のコンセントを設け近隣住民に携帯電話の充電をし大変喜ばれた。燃料に関しては問題なし。
6	高齢者住宅	24	釧路市	300Kg	固定発電機 炊出しセット ガスファンヒーター	バッテリーが寿命なのか始動に時間がかかったが共有スペースの照明、酸素供給に活用でき良かった。一般開放していたが来る方はいなかった。燃料に関しては問題なし。
7	障害者施設	24	赤平市	1000Kg	固定発電機 炊出しセット 発電機	発電機はスムーズに稼働した。避難されてくる方の受け入れ準備をしていたが、通電が当日昼過ぎであったので終了。燃料に関しては問題なし。
8	動物病院	24	釧路市	300Kg	ガスファンヒーター 炊出しセット	1.5日後に通電した。近くに行政の避難所があったため来訪者はなかった。燃料に関しては問題なし。
9	老人ホーム	24	樺戸郡 新十津川町	3000Kg	炊出しセット	当日昼に通電したので入所者の混乱はなかった。また、停電以外の被災はなく来園者もいなかった。
10	ガス事業者	26	亀田郡 七飯町	300Kg	携帯発電機 投光器 炊出しセット	燃料に関しては問題なし。避難所として開設したが一般の方は訪れず、自社で対応のみであった。
11	信用金庫	26	河西郡 芽室町	1000Kg	9.9KV発電 投光器 炊出しセット	停電となり発電機はスムーズに稼働。前日防災訓練を実施しており燃料に関しては問題なし。停電以外の被災はなく町からの避難所開設要請がなく、不特定多数の方を行内に入れることができないので携帯電話の充電サービスは行ってない。
12	信用金庫	26	中川郡 幕別町	1000Kg	9.9KV発電 投光器 炊出しセット	10日の防災訓練の準備をしていたのでスムーズに対応でき、燃料に関しては問題なし。停電以外の被災はなく町からの避難所開設要請がなく不特定多数の方を行内に入れることができないので携帯電話の充電サービスは行ってない。
13	老人ホーム	26	札幌市	1000Kg	54KV発電機 投光器	燃料に関しては問題なし。2日間の停電であったが、発電機はスムーズに稼働していたので入所者の方も安心されていた。停電以外の被災も近隣から避難される方もいなかった。
14	アパート	27	札幌市	1000Kg	携帯発電機 投光器 炊出しセット	約30時間の停電であったが、停電以外の被災もなく、住人の方たちで発電を稼働し、近隣の方（約20名）にも提供した。燃料に関しては問題なし。
15	アパート	27	札幌市	300Kg	携帯発電機 投光器 炊出しセット	約30時間の停電であったが、停電以外の被災もなく、住人の方たちで発電を稼働し、近隣の方（約10名）にも提供した。燃料に関しては問題なし。
18	障害者施設	27	網走市	1000Kg	二重コンロ 炊飯器 GHP（自立）	停電時間は1日で、停電以外の被災もなく、近隣の方が避難されることもなかった。燃料に関しては問題なし。
19	老人ホーム	27	芦別市	1000Kg	54KV発電機 投光器	芦別市の中でも通電が最後であったため発電機のありがたさを痛感した。避難所開放をしていたが、近隣に行政の避難所があったため避難される方はなかった。燃料に関しては問題なし。
20	老人ホーム	27	深川市	3000Kg	炊出しセット	当日 15 時ころ通電したため混乱なし。燃料に関しても問題なし。
21	寺院	28	札幌市	500Kg	携帯電話 投光器 炊出しセット	2日間の停電であったが、停電以外は被災がなく、一般開放して受入れをしていたが来訪者なし。燃料に関しては問題なし。
22	コンビニ	28	根室市	1000Kg	9.9KV発電機 投光器	40時間ぐらいの停電であったが、翌日も停電が継続することを想定し避難所開設の準備（テントを張り、炊出し準備）をしていた。燃料に関しては問題なし。
23	障害者施設	28	札幌市	1000Kg	鋳物コンロ 炊飯器 GHP（自立）	燃料に関しては問題なし。GHPはスムーズに稼働し、冷房運転ができ入所者の方も安心されていた。停電以外の被災もなく近隣から避難される方もいなかった。
24	病院	28	小樽市	1000Kg	54KV発電機×3 投光器	発電機はスムーズに稼働した。停電後12時間後に通電したため燃料に関して問題なく、また、患者の受入れ、透析治療もスムーズに行われた。
25	老人ホーム	28	帯広市	1000Kg	携帯発電機 投光器 GHP（自立）	当日夜に通電し、携帯電話の充電、お風呂の開放をし近隣の方に喜ばれた。燃料に関しては問題なし。
26	デイサービス センター	29	帯広市	1000Kg	携帯発電機 投光器 炊出しセット	近隣の方へお湯等を配る案内をしたが来訪なし。2日間停電で厨房がオール電化であったためLPガスで調理できたことは入所者を安心を与えた。燃料に関しては問題なし。
27	病院	29	函館市	1000Kg	9.9KV発電機 投光器	診療、手術室の照明はLPG発電機で燃料もあり賄えたが、リハビリ室や共有部分は軽油発電機は途中燃料切れとなり不便であった。患者の受入れ問題なし。
28	薬局	29	砂川市	1000Kg	9.9KV発電機 GHP 炊出しセット	スムーズに稼働。近隣の方たちに携帯電話の充電を提供し喜ばれる。燃料に関しては問題なし。
29	老人ホーム	29	雨竜郡 秩父別町	1000Kg	54KV発電機 投光器	スムーズに発電機が稼働し照明がついたので入所者は安心してた。当日夜通電したので近隣の方が来ることはなかった。燃料に関しては問題なし。
30	老人ホーム	29	札幌市	1000Kg	GHP（自立）	燃料に関しては問題なし。GHPはスムーズに稼働し、冷房運転ができ入所者の方も安心されていた。停電以外の被災もなく近隣から避難される方もいなかった。
31	老人ホーム	29	札幌市	1000Kg	31KV発電機 54KV発電機 投光器	約24時間の停電であったが、一部電磁調理器も発電機で賄うことができ、入所者への食事の提供に寄与した。発電機はスムーズに稼働し照明にも問題なく入所者は安心してた。燃料に関しては問題なし。